FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor; **Telefone:**	**Nome Apropriado para o Embarque:** **MATERIAL RADIOATIVO, DETETOR DE FUMAÇA (Amerício-241)**	**Nº de Risco: 70** **Nº da ONU: 2910** **Classe ou Subclasse: 7** **Descrição da classe ou subclasse: Material Radioativo**

Aspecto:	Embalagem cilíndrica metálica
EPI:	Luvas de látex ou similar.

RISCOS

Fogo:	Não inflamável. Embalagem não projetada para prover contenção em caso de incêndio.
Saúde:	Risco de contaminação apenas em caso de manuseio inadequado do dispositivo contido na embalagem
Meio Ambiente:	Risco de contaminação radioativa em caso de perda de contenção da embalagem e do dispositivo.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento	Isolar e sinalizar imediatamente a área afetada, manter afastadas as pessoas não autorizadas. Entrar na área de isolamento somente para salvar vidas; limitar a permanência ao mínimo indispensável. Comunicar imediatamente o IPEN pelo telefone (0xx11) 3133.9000 ou a CNEN (0xx21) 2173.2001 ou o IRD (0xx21)2173.2936.
Fogo	A presença de material radioativo não altera a eficácia das técnicas de controle de incêndios. Incêndios devem ser combatidos com procedimentos padrões. Não mover os embalados.
Poluição	Risco remoto de contaminação radioativa em caso de perda de contenção. Isolar a área afetada.
Envolvimento de pessoas	Manter espectadores afastados no mínimo 50 m. Solicitar atendimento médico de emergência, ministrar primeiros socorros de acordo com a natureza dos ferimentos. Comunicar o IPEN (0XX11)3133.9000 ou CNEN (0XX21)2173.2001 ou IRD (0XX21)2173.2936. Exceto no caso de feridos, reter pessoas e equipamentos expostos ao material radioativo até a chegada de pessoal qualificado.
Informações ao médico:.	Sob aspecto radiológico, existe apenas a possibilidade de pequena contaminação, caso tenha ocorrido contato direto com a fita de Amerício. Comunicar o IPEN pelo telefone (0xx11) 3133.9000 ou a CNEN (0xx21) 2173.2001 ou o IRD (0xx21)2173.2936.